



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“JŪRMALAS GAISMA”

Vienotais reģistrācijas Nr. 42803002568

Jomas iela 28, Jūrmala, LV- 2015,

Tālrunis 67762551, Fakss 67147450

e pasts: gaisma@jurmalsgaisma.lv

Jūrmala

2018. gada 5.februāris

Nr.5-4/68

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objektam: „Apgaismojuma līnijas pārbūve Kļavu ielā
no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā”.

1. Apgaismojuma tīkla projektēšanu veikt atbilstoši Latvijas standarta LVS EN-13201 prasībām par ielu apgaismojumu. Apgaismojuma aprēķinus iesniegt Lx un cd/m².
2. Projektējamā Kļavu ielas posmā uzstādīt cinkotus apgaismojuma stabus h=8/6,5/m ar konsolēm l=1,5m, r=1,5m. Izmantot tiešās montāžas stabus bez betona pamatiem.
3. Stabos uzlikt LED gaismekļus P=50-80W. Gaismekļus aprīkot ar vadības iekārtu C NODE10 RF(1-10V) un ārējo antenu.
4. Starp projektējamiem stabiem noguldīt kabeli AXPK-4x25mm². Kabeli visā garumā montēt aizsargcaurulē DVK d=75 mm.
5. Pieslēguma vieta A-274 Dubultu prospektā. No sadales A-431 līdz pēdējam stabam pie izejas uz jūru noguldīt kabeli AXPK-4x16mm². Kabeli montēt aizsargcaurulē DVK d=75 mm.
6. Demontēt vadus , gaismekļus un nodot SIA „Jūrmalas gaisma” noliktavā Pļavu ielā 13/15.

Valdes loceklis

V.Freimanis